INDICE DE REVISIONES

FECHA	REVISION	OBSERVACIONES
9-Sep-2022	A	Para Comentarios del Cliente.
27-Sep-2022	B	Para Aprobacion del Cliente.
1-Nov-2022	C	Para Aprobacion del Cliente.
25-Nov-2022	0	Para Construcción.

Mileidy Severiche A.	Ing. Juan Carlos Ferrufino	William Montero
Ing. Proyectos	**Gerente de Ingenieria**	**Gerente de Proyecto**
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.

gtb Gas TransBoliviano S.A.	TIPO DE DOCUMENTO: **LISTA**	CODIGO: **MU-E50-EM/PR0004-01 de 01**
	PROYECTO: **SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN- SIDERURGICA MUTÚN**	HOJA: **2 de 2**
IPE BOLIVIA	TITULO: **LISTA DE LINEAS**	

Tamaño nominal de tuberia en pulgadas	Espesor de pared en pulgadas	Grado de Material	(Codigo de servicio - Clase de presion)	Numero de linea	INICIO	FINALIZA EN	Operación					Diseño		Plano de referencia
							Presion (psig)		Temperatura (°C)		Veloci.	PRESS	Temp.	
							Max	Min	Max	Min	ft/s	psig	°C	
8	0,322	X42	(G-6)	085	TIE-IN 01	TIE-IN 02	870	869,99	20	19,98	30,21	1440	100	MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8	0,322	X42	(G-6)	086	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-087	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-089	869,99	869,257	20	19,97	30,24	1440	100	MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8	0,322	X43	(G-6)	087	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-085	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-088	869,25	869,21	19,975	19,974	30,24	1440	100	MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8	0,322	X44	(G-6)	088	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-087	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-089	869,25	869,21	19,975	19,974	30,24	1440	100	MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8	0,322	X45	(G-6)	089	Línea 8"-0.322-X42(G-6)-088	TIE-IN 03	869,21	867,69	19,974	19,93	30,28	1440	100	MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01

Notas