

CIRCULAR N° 2

INVITACIÓN N° 5000004314

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ACTUADORES Y VALVULAS”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. ¿Es posible aceptar el modelo 1301F rango 50-150 psig? ya que el rango solicitado (10-75 psig) tiene un tiempo de entrega de 16 semanas por lo que no podríamos cumplir con el plazo de entrega indicado.

RESPUESTA:

Se precisa que se tenga una presión regulada de 35 a 40 psi (pertenece a una segunda etapa de regulación del manifold que alimenta gas al Termogenerador, es por eso que se pide ese rango).



2. Para el ítem 4 indicar la presión de set ya que solo indica la presión máxima de trabajo.

RESPUESTA:

Manifold con ingreso presión de línea 1420 psi, válvulas reguladoras primera etapa y posterior instalación de la válvula de alivio Presión de Set: 500 psi.

3. Para el ítem 4 indicar la presión de set ya que solo indica la presión máxima de trabajo.

RESPUESTA:

500 psi

4. Para el ítem 4 confirmar si es aceptable la válvula de alivio H200 conexión 1 NPT (ver catalogo adjunto).

RESPUESTA:

Negativo

5. En caso de no ser aceptado el modelo H200 por favor indicarnos lo siguiente:
- Presión de operación
 - Presión de set
 - Temperatura de alivio
 - Caudal

RESPUESTA:

- 1420 psi (presión de Línea)
- 500 psi
- Temperatura de la línea promedio: 100°F
- El producto es: Gas Natural

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente aclaración.

Santa Cruz, 04 de abril de 2024