



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000004419

“COMPRA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES)”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

Ítem 1. Extintor ANSUL PQS (20 LBS) son los modelos Redline con Cartucho externo o los Sentry de presurización interna?

EXTINTOR ANSUL **SENTRY** DE 20 LBS. PARA FUEGO TIPO "ABC"

Ítem 2. EXTINTOR RODANTE TIPO ABC DE 125LBS con que tipo de rudas solicitan: de acero o de goma, manguera estandar de 15 metros?

RUEDAS METALICAS YH MANGUERA ¾ X 15 METROS DE LONGITUD

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 06 de mayo de 2024