



MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA

Adquisición de Baterías para actualización Sistema de Comunicación (Proyecto FOP-ST21-00003)

PAC : G30020240082

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA	EMPRESAS PROPONENTES					
		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Bateria S12/230 A						
	* Bateria tipo GEL						
	* Tensión (12 V)						
	* Capacidad nominal (230 Ah)						
	* Dimensiones (518x274x216 mm)						
	* Tipo de terminal "A"						
	* Posición de terminal "3"						
	* Certificado de origen de las Baterías.						
	* Garantía de funcionamiento continuo igual o mayor a 3 años						
	* Tiempo de entrega 30 dias calendario						
	Entregas en los almacenes de YPFB Transporte S.A.						

OSERVACIONES: