



ESTACIÓN SITIO:

INSPECTOR:

RODRE

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE INSPECCIÓN:

23/12/2023

Oscar Romero

Página 1 de 2

N° Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de última Mantenimiento	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad		Fecha Última Prueba Hidrául.	Último en servicio	Prueba de Seguridad	Integridad de Manómetro (si aplica)	Presión manómetro	Peso del extintor antes inspección mensual				Estado General	Observaciones		
						PM	CB	CO2			Lbs	Kgs						Lbs	Kgs	Lbs	Kgs				
1	Sala de control	ANSUL	2012	V-101627	E66EXT055	23/02/2022	X			FE-36	ABC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
2	Stock-Deposito-Baño	ANSUL	2002	V-0543022 / 2213635	E66EXT023	23/02/2022			X	CO2	BC	20		2017	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022		
3	Biblioteca	ANSUL	2003	SZ-790057	E66EXT005	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
4	Taller-Sala de Reunion	ANSUL	2003	SZ-790215	E66EXT013	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
5	Almacén 1(Exviro)	ANSUL	2003	SZ-790056	E66EXT007	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
6	Almacén 2(Exviro)	RESUL	2002	H00308	E66EXT008	23/02/2022	X			POS	ABC	30	12	2017	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
7	Dormitorio 1-2 Norte	ANSUL	2003	SZ-790324	E66EXT019	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
8	Dormitorio 1-2 Sur	ANSUL	2003	SZ-790219	E66EXT017	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
9	Dormitorio 3 y 4 Norte	ANSUL	2003	SZ-790216	E66EXT014	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
10	Dormitorio 3 Norte	ANSUL	2003	SZ-790217	E66EXT010	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
11	Dormitorio 6 Sur	GEORHE	1996	EN-11966	E66EXT059	23/02/2022	X			POS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
12	Comedor	RESUL	1997	H00386	E66EXT041	23/02/2022	X			POS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN			
13	Cocina	ANSUL	2012	AC-631520	E66EXT057	23/02/2022	X			ANSUL EX A-K	23	10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Se reemplazo por el de la churrascuera		
14	Parrillero	ANSUL	2012	AW-656608	E66EXT053	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Se reemplazo por uno de almacén B		
15																					BIEN	Reemplazo al extintor dado de baja			
16	Excrementario	ANSUL	12/2002	V-0543005 / 2213609	E66EXT012	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2018	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
17	Almacén 3 (Container)	RESUL	2002	H00823	E66EXT042	23/02/2022	X			POS	ABC	27	12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
18	Dormitorio 1 y 2 exterior (Nueva Vivienda)	RESUL	2002	201981	E66EXT049	23/02/2022	X			POS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
19	Dormitorio 3 y 4 exterior (Nueva Vivienda)	ANSUL	2012	AW-656610	E66EXT052	23/02/2022	X			POS	ABC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
20	Sala VIP exterior (Nueva Vivienda)	ANSUL	2003	W-560951	E66EXT008	23/02/2022	X			FE-36	ABC	10	4	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
21	Área de Reciclaje	RESUL	2002	102091	E66EXT037	23/02/2022	X			POS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
22	Área de Compostaje	ANSUL	2003	TF138739	E66EXT051	23/02/2022			X	POS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
23	Tratamiento de Aguas POT/A	ANSUL	2002	V-0543008 / 2213634	E66EXT022	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
24	Deposito de Lubrificantes	ANSUL	2015	C-8632030 Es nuevo		23/02/2022	X			Espanna	ABC	125	60	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
25	Calculador de gas	ANSUL	2002	VNS92137	E66EXT030	23/02/2022				POS	BC	125	57	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
			2002	2190073		23/02/2022				Gra N2		1.03		2018				BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
26	Scrubber V-7010	ANSUL	2003	VNS92144	E66EXT031	23/02/2022	X			POS	BC	125	57	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
			2002	1444902		23/02/2022				Gra N2		1.03		2018				BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
27	Tanque de condensado Scrubber TKS-1070	ANSUL	2003	VNS481810	E66EXT029	23/02/2022				POS	BC	23	10	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APTICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
28	Ultrasonico	Shoep	2012	JX201305 00135	E66EXT062	23/02/2022	X			POS	BC	60		2018	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		