



ESTACIÓN/ SITIO: Yacuses

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/1/2023

INSPECTOR: Carlos Enrique Chávez Arce

Hoja 1 de 2

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información de Mantenimiento (Tarjeta)	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección mensual		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
1	Sala de PLCs	ANSUL	2003	W-561259	48	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837725
2	Pasillo Sala de PLCs	ANSUL	2002	W-459497	50	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837724
3	Pasillo- Sala de control	IMASTER	1998	74646	34	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2019	SI	TIENE	TIENE	N/A			38	17	BIEN	2837714
4	Pasillo Almacén C - Biblioteca	MELISAM	2015	199213	7	28/02/2022	X			PQS	ABC		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837783
5	Pasillo Almacén B - Snack	ANSUL	1999	W-560986	47	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837715
6	Exterior Almacén A	ANSUL	2003	SZ-790220	8	28/02/2022	X			PQS	ABC	20		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837713
7	Taller Mecánico	ANSUL	2003	W-560985	13	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837712
8	CCM Planta, lado Entrada sur	IMASTER	1999	76205	26	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2022	SI	TIENE	TIENE	N/A			41	19	BIEN	2626352
9	CCM Planta lado Subsuelo	IMASTER	1998	56330	27	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2019	SI	TIENE	TIENE	N/A			39	18	BIEN	2837731
10	Area Compresor de Aire	ANSUL	2012	AU-348067	42	28/02/2022	X			PQS	BC	20		2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837718
11	Area Generadores	IMASTER	1999	32175	3	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2626386
12	Area Generadores	IMASTER	1999	32055	4	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837788
13	Sala de Transferencia - Almacén D	ANSUL	2002	W-597288	1	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837719
14	Area Calentador de Gas Comb.	ANSUL	2005	XN178017 N2=178024C	5	28/02/2022		X		PQS	BC	125		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837498-2837499
15	Gas Utilidades	ANSUL	2005	XN178021 N2=5076085	6	28/02/2022		X		PQS	BC	125		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837331-2837853
16	Drenaje Scrubber	ANSUL	2002	XN187001; N2= 0706	9	28/02/2022		X		PQS	BC	125		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837496-2837497
17	TC-E Cooler de gas	IMASTER	1999	032014	2	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837854
18	SALA CCM TC - TAURUS 70	IMASTER	1998	74638	21	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2019	SI	TIENE	TIENE	N/A			38	17	BIEN	2837855
19	TC Taurus 70 Lado Pozo Slop	ANSUL	2002	XN178020; N2=5079080	10	28/02/2022		X		PQS	BC	125		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837865
20	TC-D Cooler de gas	ANSUL	2012	AU-348068	41	28/02/2022	X			PQS	BC	20		2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837851
21	SALA CCM TC - MARS100	ANSUL	2002	Y-0543017	45	28/02/2022			X	CO2	BC		9	2022	SI	TIENE	TIENE	N/A			56	25	BIEN	2837371
22	TC-A lado Norte	IMASTER	1998	00502	11	28/02/2022	X			PQS	ABC		12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837703
23	TC-A lado Sur	IMASTER	1999	031984	33	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE						MAL	2837790 Extintor despresurizado en Almacén B
24	TC-B lado Sur	IMASTER	1999	32140	24	28/02/2022	X			PQS	BC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837787
25	TC-B lado Norte	YANES	1998	008125	14	28/02/2022	X			PQS	ABC		12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837748
26	TC-C lado Norte	YANES	1998	002001	15	28/02/2022	X			PQS	ABC		12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837707
27	TC-C lado Sur	YANES	1998	002897	16	28/02/2022	X			PQS	ABC		12	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837708
28	TC - C "Enfriador de Aceite"	ANSUL	2002	XN178019; N2= 5079104	17	28/02/2022		X		PQS	BC	125		2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837866-2837867
29	TK de Combustible - Planta de Agua	ANSUL	1998	N2=434	39	28/02/2022		X		AFFF	AB	350		2018	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837847-2837848

Nota: Deben incluirse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de los vehículos, helipuertos, aeródromos, cocinas, dormitorios, dependencias, etc.

Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio