



EVALUACION TECNICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE TURBOCOMPRESORES ESTACIÓN YACUSES

FECHA : _____

ITEMS	EMPRESA:		OBSERVACIONES	EMPRESA:		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO						
Demuestra experiencia en el rubro petrolero con 3 años						
La propuesta técnica describe la realización de prueba hidrostática.						
La propuesta técnica describe realizar las pruebas hidráulicas en base a la NFPA12						
La propuesta técnica describe realizar la recarga de CO2 a cada botellón, con CO2 certificado						
La propuesta técnica describe que la documentación que acompañe a la PH será trazable y que cumpla las especificaciones de la NFPA 12						
La propuesta técnica describe que los cilindros de CO2 seran correctamente identificados y en su cuerpo deberán tener colocado el Rombo de NFPA correspondiente.						
Presenta plan de ejecución de los trabajos (cronograma de 30 días calendarios despues de la orden de proceder)						
DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL SERVICIO						
La propuesta técnica describe la presentacion de un informe final de calidad que contenga minimamente: Certificados de PH de cilindros; Certificados de calidad de CO2 utilizado en la recarga; Respaldo fotográfico de los trabajos realizados.						