

**MATRIZ DE EVALUACION TECNICA**

PAC: G30020250081

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000005147

NOMBRE DEL BIEN: Adquisición de equipo acondicionador de aire tipo Piso Techo

PROYECTO: ACT-ST45-00009 Adq. de Equipos y Herramientas 2025

ITEM	CANTIDAD	CARACTERISTICAS TECNICAS	EMPRESAS PROPONENTES					
			PROPONENTE 1		PROPONENTE 2		PROPONENTE 3	
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	1,0	Acondicionador de aire Tipo Piso Techo						
		· Capacidad 60000 BTU						
		· Evaporador 220 voltios 50/60 Hz						
		· Condensador 380 voltios 50/60 Hz						
		· Gas Tipo Ecologico						
		· Presentacion certificado Gas Ecológico emitido por Ilnorca						
		· Equipo NO Inverter						
		Condicion de entrega: DDP Almacen de YPFB Transporte S.A.						
		Se requiere 1 año de garantía.						
		Plazo de entrega menor o igual a 30 días calendario						

OSERVACIONES: