



MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
Adquisición de Motor-Bomba sumergible para pozo de agua.
(Proyecto ACT-ST45-00009 Adq. de Equipos y Herramientas 2025)
Operaciones - GTB

PAC : G30020250080

| ITEM | PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA | EMPRESAS PROPONENTES | | | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| 1 | Bomba Sumergible de Agua (Cantidad = 2) | | | | | | | | |
| | Modelo: S4S-8/15 | | | | | | | | |
| | Potencia: 3 HP | | | | | | | | |
| | Diámetro: 4 pulgadas | | | | | | | | |
| | Caudal: 30 GPM o superior | | | | | | | | |
| 2 | Motor Eléctrico sumergible (Cantidad = 2) | | | | | | | | |
| | Potencia = 3 Hp | | | | | | | | |
| | Tensión = Trifásico 480 V | | | | | | | | |
| | Frecuencia = 50/60 Hz | | | | | | | | |
| | Marca: Franklin Electric | | | | | | | | |
| | Modelo: 234 326 8600 Diámetro: 4" | | | | | | | | |
| | Tiempo de entrega 45 días calendario | | | | | | | | |
| | Se requiere 1 año de garantía a partir de la recepción de los equipos | | | | | | | | |
| | Entregas en los almacenes de YPFB Transporte S.A. | | | | | | | | |

OSERVACIONES: