

	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Mayo-2025
		Hoja: 1 de 2
	TITULO: Adquisición de Motor-Bomba sumergible para pozo de agua. (Proyecto ACT-ST45-00009 Adq. de Equipos y Herramientas 2025)	

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

GTB requiere la adquisición y equipos de bombas completas de agua para pozo (Motor y bomba) de agua para la estación de Yacuses, la estación mencionada cuenta con un pozo de agua subterráneo para el abastecimiento de agua y su uso en las diferentes tareas diarias que se lo precisa.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente Término de Referencia tiene por objeto la provisión de equipos de motor y bomba de agua sumergible para pozo de agua mediante proveedores autorizados para respaldar el abastecimiento de agua en las estaciones.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

Provisión de 2 (dos) conjunto Motor-bomba sumergible para pozo de agua con las siguientes características:

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

Bomba Sumergible de Agua	Motor Eléctrico sumergible
Modelo: S4S-8/15	Potencia = 3 Hp
Potencia: 3 HP	Tensión = Trifásico 480 V
Diámetro: 4 "(pulgadas)	Frecuencia = 50/60 Hz
Caudal: 30 GPM o superior	Marca: Franklin Electric
	Modelo: 234 326 8600 Diámetro: 4"

3. OTROS DATOS A SER TOMADOS ENCUENTA EN LA ORDEN DE COMPRA

- Los equipos deben ser entregados con su respectivo manual de funcionamiento y accesorios
- Se requiere por la orden de compra de los equipos **1 Año** de garantía a partir de la recepción
- Los equipos deben ser debidamente embalados y entregados en los almacenes de YPFB Transporte S.A.
- Los equipos deben ser entregados en un plazo de hasta 45 días calendario después de ser emitida la orden de compra por parte de YPFB Transporte S.A. al proveedor.